

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
Noter Dame Academy,
Patliputra PO., Patna-13, Bihar

दिनांक ०६.५.२०१८

प्रसंग:- आपका पत्रांक ०० दिनांक ०४.०५.२०१८ के आलोक में।
विषय:- स्कूल में अग्नि निवारण हेतु संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में Noter Dame Academy, Patliputra PO., Patna-13, Bihar में संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-

1. स्कूल भवन के चारों तरफ खुला स्थान है तथा २० फीट सड़क के किनारे स्थित है।
 2. स्कूल भवन ग्राउण्ड+२ तल का है।
 3. अग्नि निवारण हेतु स्कूल भवन में प्रर्याप्त मात्रा में ए०बी०सी० एवं सी०ओ०टू० टाईप एस्टींग्यूसर लगाया गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
 4. प्रयोगशाला में सही मानक का फायर एस्टींग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
 5. कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, एवं पुस्तकालय में सही मानक का एस्टींग्यूसर लगाया है, जो क्रियाशील अवस्था में है।
 6. स्कूल भवन में भूतल एवं टेरेस टैंक व्यवस्था की गई है, जिसमें अग्निशमन के लिए रिजर्व पानी का प्रावधान है, जो अग्नि सुरक्षा के लिए उत्तम है।
 7. आपातकालिन स्थिति में भवन के समीप तक अग्निशमन वाहन जाने में कठिनाई नहीं होगी।
 8. स्कूल भवन में की गई विद्युत वायरिंग कवरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का एस्टींग्यूसर रखा गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
 9. स्कूल भवन में प्रर्याप्त संख्या में सिढ़ी एवं दरवाजा बना है, जिसकी चौड़ाई १.५मी० है, जो आपातसमय में सहायक सिद्ध हो सकता है एवं सुरक्षा कारणों से भी उत्तम है।
- स्कूल भवन में संस्थापित किये गए एक्टिव एवं पैसिव अग्निशमन व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। एस्टींग्यूसर का संधारण आइ०एस० १५६८३/२००६ के अनुसार करेंगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

सुझाव:- (१) छः माह में एक बार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉक ड्रील/एक्जीट ड्रील कराना सुनिश्चित करेंगे।

(२) फायर बॉकेट लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(३) स्कूल भवन में मुख्य-मुख्य स्थानों पर आपातकालिन सेवाएँ का नं० दृष्टिगोचर किया जाए।

(४) अग्निशमन यंत्रों की जाँच प्रत्येक वर्ष कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



अग्नि शामालय पदाधिकारी

पटना

नोट:- फायर कंट्रोल पटना, आग लगने पर डायल करें १०१ अथवा ०६१२-२२२२२२३, २२२९९८८, ९४३१४४८२७३,